



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

г. Ижевск
(место составления предписания)

«31» августа 2021г.
(дата составления акта)

«09» час. «00» мин.
(время составления акта)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 01/43

На основании решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Филатова Евгения Сергеевича от 20.08.2021 № 01/43 в период с 08 час. 30 мин. «24» августа 2021г. по 09 час. 00 мин. «31» августа 2021г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в виде плановой выездной проверки, акт плановой выездной проверки от 31.08.2021 № 01/43, в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №119», по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, 96,94,92 по результатам которой установлено, что в зданиях и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пп. 6 п. 27 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
-------	---	---	---	--------------------------------

		обязательное требование		
1	2	3	4	5
ул. Пастухова, 94				
1.	Лестницы 3-го типа не соответствуют нормам, а именно: 1) Ширина пути эвакуации по лестницам 3-го типа фактически составляет 0,77м(требуется 1,35 м) 2) Уклон лестниц на путях эвакуации фактически составляет 1:2 (требуется не более 1:1) 3) Ширина проступи ступеней фактически составляет 20см (требуется не менее 25см) 4) Высота ступеней фактически составляет 30 см (требуется не более 25см) 5) Высота ограждений фактически составляет 1м (требуется 1.2м)	п.п 17а,176 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, 89, 151 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Раздел 4.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лица, проводившего проверку:

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Будин Антон Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



М.А.П.

«31» 08 2021 г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С предписанием ознакомлен (а):

Худов Наталья Сергеевна, заверяю
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» 08 2021 г.



(подпись)